

## Brüstungsverglasungen nach DIN 18008-4, Kategorie B

lfd. Nr.	max. Scheibenhöhe [ m ]	Scheibenformat	Horizont. Nutzlast [ $\text{kN}/\text{m}$ ]	max. Windlast [ $\text{kN}/\text{m}^2$ ]	Regelbemessung	Ausfall einer Schicht elastisch gestützt	Ausfall einer Schicht ohne seitl. Stützung
					VSG / ESG	VSG / ESG	VSG / ESG
1	0,9	rechteck	0,5	/	VSG 16 49%	VSG 16 70%	VSG 16 72%
2	0,9	rechteck	1,0	/	VSG 20 44%	VSG 20 65%	VSG 20 66%
3	0,9	rechteck	/	1,2	VSG 16 48%	/	/
4	0,9	rechteck	/	1,5	VSG 16 60%	/	/
5	0,9	rechteck	/	1,75	VSG 16 70%	/	/
6	1,1	rechteck	0,5	/	VSG 16 61%	VSG 16 86%	VSG 16 90%
7	1,1	rechteck	1,0	/	VSG 20 55%	VSG 20 81%	VSG 20 83%
8	1,1	rechteck	/	1,2	VSG 16 74%	/	/
9	1,1	rechteck	/	1,5	VSG 16 92%	/	/
10	1,1	rechteck	/	1,75	VSG 20 69%	/	/
11	1,3	rechteck	0,5	/	VSG 20 46%	VSG 20 65%	VSG 20 68%
12	1,3	rechteck	1,0	/	VSG 20 67%	VSG 20 96%	VSG 20 101% !
13	1,3	rechteck	/	1,2	VSG 20 67%	/	
14	1,3	rechteck	/	1,5	VSG 20 / 84 %	/	
15	1,3	rechteck	/	1,75	VSG 20 / 99 %	/	